

RES: ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO - Limpeza e Desinfecção bacteriológica semestral de Reservatórios

1 mensagem

Luana Euligio - Pioneira Higienizações <orcamentosphsl@gmail.com>
Para: Compras CMPA <compras.cmpa@gmail.com>

24 de junho de 2024 às 15:33


Boa tarde

Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Estamos à disposição.



O que você precisa saber e fazer.
Como prevenir o contágio:



Luana Euligio de Souza

Auxiliar Administrativo

51 35686067/ 9 89582603

CNPJ: 07.034.540/0001-35

pioneirahigienizacoes.com.br

De: Luana Euligio - Pioneira Higienizações <orcamentosphsl@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 4 de junho de 2024 17:31

Para: 'Compras CMPA' <compras.cmpa@gmail.com>

Cc: 'Markus Alexandre Niebauer Almeida' <pioneira02@gmail.com>

Assunto: RES: ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO - Limpeza e Desinfecção bacteriológica semestral de Reservatórios


Boa tarde

Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Estamos à disposição.



O que você precisa saber e fazer.
Como prevenir o contágio:



Luana Euligio de Souza

Auxiliar Administrativo

51 35686067/ 9 89582603

CNPJ: 07.034.540/0001-35

pioneirahigienizacoes.com.br

De: Compras CMPA <compras.cmpa@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 4 de junho de 2024 09:54

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO - Limpeza e Desinfecção bacteriológica semestral de Reservatórios

Bom dia, Prezados,

Estamos **solicitando atualização do orçamento recebido há algumas semanas** para fins de **contratação de empresa para serviços de limpeza e desinfecção bacteriológica semestral dos reservatórios d'água**, localizados na Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA).

O **Orçamento a ser preenchido com os detalhes do serviço** e **as fotos dos reservatórios** encontram-se em **anexo**.

Se possível, peço a gentileza de responder o mais breve possível.

Atenciosamente,

Maicon de Araújo Lima

Setor de Pesquisa de Preço

Câmara Municipal de Porto Alegre

compras@camarapoa.rs.gov.br;

compras.cmpa@gmail.com

Temporariamente apenas Whataspp (51) 3220-4142



ORÇAMENTO NOVO para ser Preenchido - Limpeza de Reservatórios.pdf

384K

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada e cadastrada na CGVS/SMS para fornecer serviços de inspeção e manutenção preventiva de sistemas hidráulicos, limpeza e desinfecção bacteriológica semestral e fornecimento de laudo da qualidade da água dos reservatórios localizados na Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA) e emitir certificado garantindo os cumprimentos com a Norma Técnica 02/07 da Secretaria Municipal de Saúde**

Obs.: VOLUME TOTAL DOS RESERVATÓRIOS: 50,40m³.

Item	Quantidade de Reservatórios (um atendimento a cada seis meses)	Litros m ³	SERVIÇOS	VALORES - LIMPEZA	
				Valor Unitário Semestral (A)	Valor Total Anual (A*2)
<u>01</u>	<u>02</u>	<u>12,00</u>	<u>PALÁCIO ALOÍSIO FILHO - CÉLULAS LESTE 01 E 02</u>	R\$589,00	R\$1.178,00
<u>02</u>	<u>02</u>	<u>12,00</u>	<u>PALÁCIO ALOÍSIO FILHO - CÉLULAS OESTE 01 E 02</u>	R\$589,00	R\$1.178,00
<u>03</u>	<u>01</u>	<u>2,40</u>	<u>CENTRO DE CONVIVÊNCIA</u>	R\$350,00	R\$700,00

Item	QUANTIDADE	SERVIÇOS	VALORES - LAUDO E MANUTENÇÃO	
			Valor Unitário	Valor Total Anual
<u>04</u>	<u>03 LAUDOS</u>	<u>LAUDO TÉCNICO DE QUALIDADE DA ÁGUA</u> Contendo, no mínimo, seguintes parâmetros: 1. Coliformes totais; 2. Escherichia coli; 3. Cloro residual.	R\$150,00	R\$900,00
<u>05</u>	<u>01 MANUTENÇÃO ANUAL</u>	<u>MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL:</u> 1. Substituição de 05 torneiras boas; 2. Substituição de vedações de 04 tampas de fechamento dos reservatórios; 3. Substituição das telas de vedação dos tubos de ventilação e extravasores.	R\$789,00	R\$789,00
PREÇO GLOBAL ANUAL*			R\$4.745,00	

SOMA TOTAL: limpeza dos reservatórios + laudos técnicos + manutenção preventiva annual.

() Os detalhes do projeto estão a partir da página 02. Anexo com fotos será enviado separadamente.**

Validade do Orçamento: 60 dias (mín. 60 dias)		
A empresa se enquadra como ME ou EPP? () SIM (X) NÃO		
Empresa: Master Soluções em Higienizações e Controle de Pragas Urbanas LTDA		
E-mail: pioneira02@gmail.com		
CNPJ: 07.034.540/0001-35	Fone: 51 35686067	Fax:
Endereço: Rua Emilio H. Dexheimer, 600 – Jardim América – São Leopoldo/RS		CEP: 93032200
Responsável pelo orçamento: Markus Alexandre Niebauer de Almeida		Data: 24/06/2024

Em caso de contratação direta, através de dispensa de licitação, a empresa vencedora fica sujeita à apresentação, no prazo de 24 horas após ser comunicada, das Certidões Negativas: (1) **Tributos Municipais**, (2) **Débitos Previdenciários (INSS)** e (3) **Débitos Trabalhistas (CNDT)**; (4) **Certificado de Regularidade do FGTS e Declarações**: (5) **Idoneidade** e (6) **que não emprega menor** (formulário da Câmara) e (7) **Negativa de Doação Eleitoral**. Poderá ser apresentado Certificado de Registro Cadastral obtido junto à Órgão Público onde constem os documentos acima, na validade.

FORMA DE PAGAMENTO: 10 dias úteis após a entrega do material e/ou serviço contratados, e da respectiva Nota Fiscal

(1) O material deverá ser entregue por conta do fornecedor, em conformidade com as especificações e em perfeitas condições. O frete, se não especificado, será considerado incluso no preço final.

(2) Nota fiscal de serviço: discriminar o valor do ISS, quando couber.

(3) Havendo divergência entre os valores unitário e total, será considerado correto o valor unitário.

(4) Serão desclassificados os itens que apresentarem valores com mais de duas casas decimais após a vírgula.

(5) Em caso de atraso injustificado, a empresa estará sujeita à aplicação de multa de 5% sobre o valor da Nota Fiscal.

Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA)

CNPJ **89.522.437/0001-07**

Av. Loureiro da Silva, 255 – Bairro Centro Histórico – Porto Alegre/RS.

CEP **90013-901**

PROJETO BÁSICO

01 - OBJETIVO

Trata-se da contratação de empresa especializada e cadastrada na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (CGVS/SMS) para fornecer serviços de inspeção e manutenção preventiva de sistemas hidráulicos, limpeza e desinfecção bacteriológica semestral em reservatórios localizados na Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA), emitir certificado garantindo os cumprimentos com a Norma Técnica 02/07 da Secretaria Municipal de Saúde, laudo de qualidade de água e relatório de manutenção preventiva e corretiva realizado. Esses serviços têm como objetivo garantir o fornecimento de água potável nos padrões mínimos estabelecidos por lei.

02 - OBJETO

Limpeza de reservatórios de água potável leste e oeste do palácio Aloísio Filho e reservatório do Centro de Convivências, conforme os quantitativos de volume total abaixo. Inspeção e limpeza dos sistemas hidráulicos dos reservatórios, manutenção preventiva, emissão de laudo da qualidade da água e relatório de manutenção preventiva e corretiva realizado.

<i>Palácio Aloísio Filho</i>		m^3
Leste	Célula 1	12,00
	Célula 2	12,00
Oeste	Célula 1	12,00
	Célula 2	12,00
<i>Centro Convivência</i>		2,4
Volume Total (m^3)		50,40

Figura 1 - Volume dos reservatórios

03 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Fornecer relatório técnico com registros fotográficos e executar os procedimentos listados abaixo.

Inspeção e limpeza semestral de sistemas hidráulicos:

- Barriletes e registros;
- Tubo de ventilação e extravasão;
- Tubo de recalque e demais tubulações.
- Torneiras boias;
- Tampas de vedação;
- Higienização da superfície interna da casa de barriletes;
 - Casa de barriletes: Local abaixo do reservatório, conforme Anexo;
 - Casa de barriletes Leste: 20 m²;
 - Casa de barriletes Oeste: 20 m²;
- Inspeção da fixação e estrutura de todo sistema de barrilete localizado no terraço.

Inspeção semestral da estrutura do reservatório:

- Pontos de infiltração e deterioração;
- Estado do sistema de impermeabilização interno;
- Estado de conservação e patologias internas e externas.

Limpeza e desinfecção semestral dos reservatórios: (Conforme NT 02/07)

- Esvaziamento do reservatório
 - *(Planejamento e execução sob responsabilidade da **CONTRATADA**);*
- Remoção de todo material sedimentado;
- Escovação da superfície interna com água clorada;
 - 100 mg de cloro por litro de água;
 - 02 (dois) litros de água para cada metro quadrado de superfície;
 - Utilizando escova com cerdas em nylon;
- Remoção do produto da escovação com lavagem final;
- Encher o reservatório com água clorada;
 - 50 mg de cloro por litro de água;
 - Tempo de contato mínimo de 4 (quatro) horas;
 - Esvaziar o reservatório.
 - Restabelecer o volume do reservatório para abastecimento.
- Vedar reservatórios e telar extravasores.

Manutenção preventiva anual:

- Substituição de 05 (cinco) torneiras boias.
 - *As torneiras boas serão fornecidas pela **CMPA**.*
- Substituição de vedações de 04 (quatro) tampas de fechamento dos reservatórios
 - Fita veda fresta autoadesiva em material de espuma.
 - Total de 16 metros lineares.
 - *Material sob responsabilidade do **CONTRATADO**.*

- Substituição das telas de vedação dos tubos de ventilação e extravasores.
 - Tela mosquiteiro em fibra ou material semelhante para evitar entrada de insetos.
 - Aproximadamente 1m² de tela.
 - Material sob responsabilidade do CONTRATADO.

Certificado sanitário:

Emissão de certificado comprovando a limpeza e desinfecção em conformidade com a Norma Técnica 02/07 que dispõe sobre a regulamentação e controle das condições sanitárias de reservatórios de água potável de prédios e habitações coletivas do Município de Porto Alegre.

Laudo de qualidade da água:

Após a limpeza dos reservatórios, **deverá ser realizado o laudo técnico de qualidade da água** contendo, no mínimo, seguintes parâmetros:

1. Coliformes totais;
2. Escherichia coli;
3. Cloro residual.

Deverá ser realizado o laudo de qualidade da água nos seguintes pontos:

1. Cozinha do Palácio Aloísio Filho;
2. Refeitório do Bloco de Utilidades;
3. Refeitório do Centro de Convivência.

Disposições finais:

O prazo máximo estabelecido para a entrega do relatório técnico e do certificado é de 7 (sete) dias úteis a partir do dia subsequente à realização do serviço. O relatório técnico deverá conter informações sobre os itens acima listado e identificar o estado de conservação dos componentes e indicando quais devem ser substituídos ou reparados.

04 - QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os requisitos de contratação devem seguir estritamente as exigências da Norma Técnica 02/07 da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Porto Alegre que dispõe sobre a regulamentação e controle das condições sanitárias de reservatórios de água potável de prédios e Habitações Coletivas, além de outras normas técnicas pertinentes para a execução dos serviços.

Quanto às qualificações técnicas e operacionais:

- Cadastrado na CGVS/SMS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal da Saúde) para a execução dos serviços em contratação.
- Responsável técnico devidamente habilitado **em órgão competente.**
- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto deste Projeto Básico.

05 - HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Os executores da limpeza deverão estar vestidos com a identificação da empresa e portar equipamentos de proteção individual (EPI's), conforme normas e padrões oficiais vigentes. Será obrigatório a utilização de botas de borracha na cor branca (de utilização exclusiva para o interior do reservatório), luvas de borracha e macacão, conforme estabelecido pela NT 02/07.

06 - VIGÊNCIA

Com o objetivo de cumprir com os princípios da administração pública, em especial com o princípio da eficiência, **o contrato de limpeza e manutenção preventiva dos reservatórios de água potável terá duração de 5 (cinco) anos**, em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos 14.133/2021.

07 - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados na Câmara Municipal de Porto Alegre, Palácio Aloisio Filho, localizado na Avenida Loureiro da Silva, nº 255, Porto Alegre - RS, 90013-901. 10.

08 - INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços iniciar-se-ão no primeiro dia útil após a autorização pela CMPA.

09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** deverá elaborar e entregar à **CONTRATANTE**, juntamente com a Nota Fiscal Fatura, Certificado de execução dos serviços constando os produtos químicos utilizados e o químico responsável, em acordo com o previsto na NORMA TÉCNICA 2/07 da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Também, deverá fornecer o relatório técnico contendo todas as informações requisitadas neste Projeto Básico.

A **CONTRATADA** deverá obedecer às regras de segurança das legislações pertinentes.

A **CONTRATADA** irá responsabilizar-se:

Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços, com isenção da **CONTRATANTE** de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos. Pelos danos causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ou de seus empregados, na execução deste serviço, ficando obrigada a corrigi-los.

Por todo e qualquer risco e infortúnio de trabalho decorrente da execução do objeto deste contrato será de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** com isenção da **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade relativa aos mesmos.

07 - OBRIGAÇÕES DA CMPA

Efetuar o pagamento decorrente do presente contrato em até 10 (dez) dias após a confirmação da execução dos serviços e entrega do relatório técnico.

Acompanhar e fiscalizar, através do Seção de Obras e Manutenção, o perfeito cumprimento da execução dos serviços pela **CONTRATADA**.

Permitir o livre acesso dos técnicos devidamente identificados e que tenham seu nome na lista fornecida à Seção de Obras e Manutenção previamente à execução dos serviços pela **CONTRATADA**.